

Készült: **Harsányi Péter**
3608 Farkaslyuk, Makkos utca 3.

Jelentés tárgya: Hangtechnikai csatlakozó szekrény

Figyelembe vett szabványok:

MSZ 2364-100:1995

MSZ 4851-1:1988

MSZ 2364-110:1999

MSZ 4851-3:1989

MSZ 2364-170:1995

MSZ 4851-3:1991

Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyv

A felőlvizsgálat helye: 3608 Farkaslyuk, Makkos utca 3.

Hangtechnikai erőáramú csatlakozó szekrény

A felőlvizsgálat időpontja: 2011. április 19.

Felőlvizsgáló neve: Fáklya István

Bizonyítvány száma: ÉV-1990. 518/10-13-10

Készítette: Fáklya Kft.
Ózd, Zalai u. 39.
Kelt: 2011. Tel: 48/475-101

Fáklya István

Létesítmény villamos berendezéseinek felülvizsgálata

„ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT”

Jelentés tárgya: Hangtechnikai csatlakozó szekrény

Figyelembe vett szabványok:

MSZ 2364-100:1995	MSZ 4851-1:1988
MSZ 2364-410:1999	MSZ 4851-3:1989
MSZ 2364-470:1995	MSZ 4851-5:1991
MSZ 2364-540:1995	MSZ 4852:1977
MSZ 172-1:1986 1M (1989)	MSZ 1585-1:1987 / IM 1991
KLÉSZ : 8/1981/XII.27.	

A felülvizsgálat helye: **3600 Farkaslyuk, Makkos utca 3.**
Hangtechnikai erősáramú csatlakozó szekrény

A felülvizsgálat időpontja: **2011. április 19.**

Felelős felülvizsgáló neve: **Fáklya István**

Bizonyítvány száma: **ÉV-1990. 518/10-12410**

Kelt: 2011. április 19.

Fáklya István
ÉV-1990. 518/10-12410

Sor szám	Választott berendezés megnevezése, jelölése	Idő-áram árta- r (Ohm)	Kikapcsoló idő (s)	Kikapcsoló áram (A)	Minősítés Nem megfelelő
Hangtechnikai csatlakozó szekrény					
1	ÉV relé Legrand típusú 4 P 40A 30 mA	0,26mA	0,2 s	AVK	megfelelő
2	Ipán 230 V-os dugalj 1.	0,26mA	0,2 s	AVK	megfelelő
3	Ipán 230 V-os dugalj 2.	0,26mA	0,2 s	AVK	megfelelő
4	Ipán 230 V-os dugalj 3.	0,26mA	0,2 s	AVK	megfelelő
5	DAI 5 P 16 A dugalj	0,26mA	0,2 s	AVK	megfelelő
6	DAI 5 P 32 A dugalj	0,26mA	0,2 s	AVK	megfelelő


MINŐSÍTŐ IRAT

A hangtechnikai csatlakozó szekrény érintésvédelmét megfelelőnek minősítem.
Az ÉV relé működésének próbáját minden telepítésnél ellenőrizni kell.

Az érintésvédelmi minősítő irat érvényessége 3 év.

2011. április 19.

FÁKLYA KFT
3600 Ózd, Zalai út 39.
Adószám: 11896069-2-05



Fáklya István

[illegible]